



**СОЁЛЫН ЯАМ**

**№5.2.1.НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Хэсэг.Номын сангийн барилга, орчин, аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Газрын тухай хуулийн 27.3	Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, зөрчилгүй	0	10		
2	Соёлын тухай хуулийн 20.3	Номын сангийн эзэмшлийн газарт гадны объект байхгүй	0	10		
3	MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 3.	Номын сангийн ойр орчимд гал түймэр, тэсэрч дэлбэрэх үүсвэр болох зүйлгүй, хортой, хий, утаа, тоос шороо тэргүүтнийг ялгаруулан гаргадаг үйлдвэр байгууллага, соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага байхгүй	0	10		
4	MNS ISO 11799 : 2019 МУ- ын стандартын 4.1	Сан хөмрөгийн орох, гарах хаалгыг гадны хүн орохоос сэргийлсэн	0	5		
5	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.3.5, 4.3.7.	Гадна талбайн 15-25 хувьд нэвтрэх зам, дугуйн зогсоолтой, хаалганы өмнө хэсгийн довжоо нь хүүхдийн тэрэг болон тэргэнцэртэй үйлчлүүлэгчид зориулсан налуу замтай	0	5		

6	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 4.1	Аваарын гарц хаалгыг гаднаас нь онгойлгох боломжгүй, зөвхөн дотроосоо онгойдог байдлаар хийсэн	0	5		
7	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9.6	Номын сангийн барилгын цонх, хаалга нь гэмт халдлагад өртөх эрсдэлээс сайтар хамгаалагдсан	0	5		
8	MNS ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5,6 MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 9	Номын сангийн барилга, байгууламж нь гал, усны гэнэтийн аюул, хулгайн гэмт халдлагаас хамгаалах зориулалтын телекамер бүхий дохиоллын хэрэгсэлтэй	0	10		
9		Дохиоллын хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг номын сангийн удирдлагаас улиралд нэг удаа шалгаж протокол хөтөлдөг	0	10		
10	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.5	Болзошгүй аюулаас авран хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан	0	5		
11	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 10.2	Номын сангийн ажилтан нь болзошгүй ослын үед ажиллах сургалтад хамрагдаж дадлагажсан	0	5		
12	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Дотоод хяналтын ажилтныг томилон, албан тушаалын тодорхойлолтод чиг үүргийг зааж, ажиллах журам, төлөвлөгөө гаргаж, шалгалтын тайлан үр дүнг хамт олонд тайлагнадаг	0	10		
13		Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа тогтмолжиж, үр дүн гардаг	0	10		
14	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.2 Хавсралт В	Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10		
15	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.1.3, 4.1.4	Номын сангийн галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 50 м2 талбай тутам 1 гал унтраагч, өрөө тасалгаа бүрт нэгээс цөөнгүй гал унтраагчтай	0	5		
16		Номын сангийн цахилгаан монтаж, сантехникийн шугам, сүлжээний угсралт нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
17	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 8.2,	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан үйлчилгээний тоног төхөөрөмжтэй	0	3		
18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэйгээр үйлчилгээ үзүүлэх, саадгүй нэвтрэх, хүртэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, стандартыг хангасан	0	3		

19	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2.2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор аудио ном, дэйзи номоор үйлчилдэг	0	3		
20	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.6.2	Номын санд сар бүрийн төлөвлөгөөт их цэвэрлэгээний өдөртэй	0	5		
21	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 5.1	Уншлагын танхимаар бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэлтэс тасгийнхан дамжин өнгөрдөггүй	0	3		
22	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.3	Номын сангийн ажиллагсдад зориулсан амралтын өрөөтэй	0	5		
<b>2 хэсэг. Хадгалалт хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	MNS ISO 11799 : 2019 МУ-ын стандартын 5.5.1, MNS: 5742: 2019. МУ-ын стандартын 4.4.5	Сан хөмрөгийн цонхнуудыг нарны гэрэл шууд тусахгүй байдлаар хамгаалсан	0	3		
24	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4	Сан хөмрөгийн байрлаж байгаа өрөө, тасалгаануудын хоорондын болон хадгаламж, бусад хэсгүүдийн хоорондох хана /хаалгыг оролцуулаад/, шал, таазыг гал усны аюул зэргэлдээх нэгж хэсэг рүү түгэн тархахаас сэргийлсэн байдлаар зохион байгуулсан	0	5		
25	MNS5742:2019 стандартын 8.3, 8.9	Үйлчилгээний бүх талбай босго болон бусад саадгүй, ном зөөх тэргэнцэртэй	0	3		
26	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 5.6	Сан хөмрөгийн дотор талын гадаргуу болон хана тавилга, тоног төхөөрөмжид ашиглаж байгаа байгаа материал нь шатамхай, эсвэл өөрөөсөө бодис ялгаруулдаг болон тоос их татдаг материалаар хийгээгүй	0	5		
27	MNS: ISO11799:2019 МУ-ын стандартын 4.3	Барилгын шал нь номын сангийн тавиуруудын жин даацад тохирсон	0	3		
28	MNS5742:2019 стандартын 4.5.4	Номын сангийн барилга агааржуулалтын системтэй	0	10		
29	MNS5742:2019 стандартын 4.5.1	Сан хөмрөг/хадгаламжийн байрны дулаан +18±2°C	0	10		
30		Агаарын чийгшил 55±5%	0	10		
31	MNS5742:2019 стандартын 4.5.6	Номын нөөц хадгалалтын өрөөнүүдэд агаарын чийг тохируулагч, шавьж устгагч, мөөгөнцөртөх, тоосжих, чийгшихээс хамгаалах тоног төхөөрөмжтэй	0	10		

32	Номын сангийн тухай хуулийн 20.2	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн хосгүй үнэт, үнэт зэрэглэлд хамаарах болон ганц хувь бүтээлийг цахим хэлбэрт оруулж баримтын хамгаалалтын хувь хийж, эх баримтаас тусад нь хадгалсан	0	10		
33	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.8, 6.9	Баримт хадгалах байрыг модон эсвэл төмрөөр байнгын ба хөдөлгөөнт тавиураар тоногосон	0	3		
34		Тавиуруудыг хананд перпендикуляраар, цонх ба дулааны шугамнаас 0.6 метрээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
35	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.10	Тавиур хооронд нэвтрэх замтай	0	3		
36		Тавиуруудын хоорондын зай 0.75м	0	2		
37		Сан хөмрөгийн гол хэсэг дэх зай - 1.20м	0	2		
38		Хана ба тавиурын эгнээ хоорондын зай - 0.45м	0	2		
39		Хана ба тавиур хоорондын зай нь (хананд параллелаар) - 0.75м	0	2		
40	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 6.11	Нэг ба хоёр талтай тавиурын өндөр 225 см-ээс ихгүй	0	3		
41		Шалнаас тавиурын доод тавцан хүртэлх зай 0.15м, доод давхарт (подвал) бол 0.30м-ээс багагүй	0	3		
42	MNS: 5742:2019 МУ-ын стандартын 4.4.4	Номын фондонд байрлах чийдэн, гэрэл, номын тавиур, шкаф баримтын гадаргуунаас 0.5 метрээс багагүй зайд байрласан	0	3		
43	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 20.6.3, 21.2, 53.1	Үнэт, ховор ном судар бүртгэл-мэдээллийн санд бүртгэсэн	0	10		
44		Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн	0	10		
45		Үнэт ховор номын одоогийн шинж байдлыг бүрэн харуулсан гэрэл зураг, дүрс бичлэг, судалгаа шинжилгээний болон сэргээн засварласан, тайлантай	0	10		
46		Ховор, үнэт, гар бичмэлийг хувиан олшруулахдаа Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаал шийдвэр гаргуулсан	0	10		

47	Номын сангийн тухай хуулийн 21.2	Ганц хувь бүтээл, гар бичмэлийн эх хувийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах тохиолдолд соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр сонирхогч этгээдтэй гэрээ байгуулан ашиглуулдаг	0	10		
48	Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 52.6	Гадаадад гаргасан үзэсгэлэнгийн гэрээ, тайлан, гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд хадгалдаг	0	5		
49		Үнэт, ховор ном судар, гар бичмэл хугацаандаа, бүрэн бүтэн эргэж ирсэн	0	10		
<b>3 хэсэг . Номын сангийн бүрдүүлэлт, бүртгэл хөтлөлт</b>				<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Аймаг нийслэлийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм	Номыг бар коджуулж, соронзон ялтас байрлуулдаг	0	5		
51		Урагдаж, гэмтсэн номыг сэлбэн засч, сэргээн засварласан	0	5		
52		Номын ариутгал хийдэг	0	10		
53		Ном хэвлэлийн тооллогын ажлыг хугацаанд нь хийсэн	0	5		
54		Ном хэвлэлийг сан хөмрөгөөс хасах, актын жагсаалт гаргахдаа ном хэвлэлийн жагсаалт, үнийг тооцсон акт үйлддэг	0	5		
55	Аймаг нийслэлийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм	Компьютерын мэдээллийн баазад өгөгдлийн санг нөөцлөн хадгалдаг	0	10		
56	Соёлын тухай хууль 17.3	Номын сан нь мэргэжлийн ажилтнаар бүрэн хангагдсан	0	5		
57	Номын сангийн тухай хуулийн 12.1	Алслагдсан нутаг дэвсгэрийн иргэдэд зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
58	Соёлын тухай хууль 17.1, Номын сангийн тухай хуулийн 6.2.6	Мэдээллийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлж, үйлчилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	10		
59	MNS 5742:2019 МУ-ын стандартын 7.6.4, 7.6.5	Серверийн өрөөний стандарт хангагдсан, зориулалтын өрөөтэй	0	5		
60	Номын сангийн тухай хуулийн 13.2	Номын сан нь зохиогчийн эрх эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулсны үндсэн дээр өөрийн сан хөмрөгт байгаа ном хэвлэлийг бүрэн болон хэсэгчлэн цахим хэлбэрт оруулж цахим уншлагын үйлчилгээг үзүүлдэг	0	5		
61	Номын сангийн тухай хуулийн 9.1	Орон нутгийн номын сангууд тухайн ондоо орон нутагтаа хэвлэгдсэн номын жагсаалтыг Үндэсний номын санд ирүүлдэг	0	3		

4 хэсэг . Номын сангийн үйлчилгээ			25	0	0
62	Соёлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5	Соёлын байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд соёлын боловсрол олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг	0	5	
63	Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан	Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажилладаг	0	10	
64	Номын сангийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3	Номын сан өөрийн үйл ажиллагааны орлоготой холбоотой хэвлэх цех, дэлгүүр ажиллуулж болох бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг захиран зарцуулдаг	0	10	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

**Их эрсдэлтэй**  
**Дунд эрсдэлтэй**  
**Бага эрсдэлтэй**

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

